

Matris inom "avbrottsfri el"

Senast uppdaterad augusti 2006

| | UPS-enhet | Batteri | Generatoraggregat | Installation |
|---------------------------|--|--|--------------------------------|---|
| Funktionsfodringar | SS-EN 62040-3 | SS-EN 60896-11 SS-EN 60896-21 SS-EN 60896-22 | SS-EN 88528-11 | SS-EN 50171 SS 4371002 |
| Säkerhetsfodringar | SS-EN 62040-1-1 SS-EN 62040-1-2 | | | SS 4364000 SS 4364000T1 SS-EN 50272-2 |
| EMC-fodringar | SS-EN 62040-2 | | | |

ANM 1 - [SS-EN 50171](#) och [SS-EN 50272-2](#) ingår i [SEK Handbok 431 Avbrottsfri el - UPS](#) tillsammans med utdrag ur [IEC 62040-3](#) (översatta) och [SS 4364000](#).